

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Numatomos įsigyti Prekės ir jų kiekis:

1 lentelė

Eil. Nr.	Įžeminimo elementų pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis vnt. 12 mėn.
1.	Variuotas įžeminimo strypas, be sriegio	vnt.	15 750
2.	Jungiamoji mova variuotam įžeminimo strypui, be sriegio	vnt.	12 600
3.	Jungtis	vnt.	3 150

2. Prekių techniniai parametrai ir reikalavimai:

2.1. Įžeminimo strypų ir jungiamųjų movų techniniai parametrai ir reikalavimai:

2 lentelė

Eil. Nr.	Techninis reikalavimas	Parametrai, sąlyga	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai
1.	Galiojantys standartai	EN 62561 arba EN 62305 atitinkanti dalis;	Sertifikato kopija
2.	Įžeminimo strypo medžiaga	Plienas	Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos
3.	Įžeminimo strypo padengimas	Vario danga, ≥0,250mm	Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos
4.	Įžeminimo strypo parametrai	14,2 x 1500 mm (išorinis skersmuo ir ilgis)	Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos, konstrukciniai brėžiniai
5.	Įžeminimo strypo forma	Apvalus, galų užbaigimas kūgiu (be sriegio); Įžeminimo strypo pavyzdžio vaizdas 1 pav.	Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos, konstrukciniai brėžiniai
6.	Įžeminimo strypo mechaninė tempimo jėga	≥ 550N/mm ²	Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos
7.	Jungiamosios movos paskirtis	Įžeminimo strypų testiniam sujungimui	Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos
8.	Jungiamosios movos medžiaga	Bronza, žalvaris arba varis	Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos

9.	Jungiamosios movos forma	Pagaminta taip, kad 14,2 mm diametro strypai susijungtu movos viduje, užtikrintu gerą sujungimo kontaktą ir jėga kalimo metu persiduotu per strypus; Be sriegio; Jungiamosios movos pavyzdžio vaizdas 2 pav.	Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos, konstrukciniai brėžiniai
10.	Įžeminimo sistemos efektyvumo laikotarpis	≥ 25 metai	Gamintojo arba tiekėjo deklaracija
11.	Garantinis terminas	≥ 5 metai	Gamintojo arba tiekėjo deklaracija

2.2. Jungties vielai su strypu techniniai parametrai ir reikalavimai:

3 lentelė

Eil. Nr.	Techninis reikalavimas	Dydis, sąlyga	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai
1.	Jungties paskirtis	Ø14,2 mm variuoto įžeminimo strypo sujungimui su Ø8mm cinkuoto plieno viela	Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos
2.	Jungties konstrukcija	Specialios formos jungtis pagamintas iš nerūdijančio plieno arba bronzos, arba vario, su 1-2 nerūdijančio plieno varžtais. Jungties pavyzdžio vaizdai 3 pav.	Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos, konstrukciniai brėžiniai
3.	Jungties tarnavimo laikas	≥ 25 metai	Gamintojo arba tiekėjo deklaracija
4.	Garantinis terminas	≥ 5 metai	Gamintojo arba tiekėjo deklaracija

3. Prekėms taikomi papildomi aplinkos apsaugos reikalavimai:

4 lentelė

Eil. Nr.	Reikalavimas, jo reikšmė	Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai
1.	Tiekėjas privalo užsakytas Prekes Sutarties vykdymo metu pristatyti darbo dienomis ne piko valandomis, t. y. pristatymas nuo 09:00 val. iki 15:30 val. pirmadienį – ketvirtadienį, penktadienį iki 14:15 val., transportu, kurio tūris išnaudojamas maksimaliai.	Tiekėjo laisvos formos deklaracija



Pav.1 Variuotas įžeminimo strypas, be sriegio



Pav.2 Jungiamoji mova variuotiems įžeminimo strypams sujungti, be sriegio



Pav.3 Jungčių pavyzdžiai